

소방공사 입찰관련 공고문

자동소화장치 설치 공사
-소방-



기독교대한감리회 역사정보자료실

소방공사 견적서 제출 안내 공고문

다음과 같이 소방공사 입찰 공고합니다.

2023. 05. 10.

기독교대한감리회

< 공고 안내문 >

역사정보자료실은 고문서, 전시물, 서적등을 보관하는 창고로 화재에 의한 손실을 방지하기 위해 자진설비인 자동소화장치를 설치하고자 합니다.

- ◆ 입찰 [견적]서 제출 시 입찰유의서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 견적서는 담당자 이메일로만 받습니다.
- ◆ 현장 방문을 원하시는 업체는 담당자와 상의 후 가능합니다.
- ◆ 계약 담당자
 - 송상현 부장 : ☎ 031) 829 - 4298
 - 이메일 주소 : sshsong7@hotmail.com

▣ 견적서 제출기간 : 2023. 05. 16.(화) 까지

1. 입찰[견적서 제출]에 부치는 사항

공 사 명	자동 소화장치 설치공사
공 사 위 치	경기도 양주시 장흥면 일영리 429-5
공 사 개 요	캐비닛형 자동 소화장치 5 SET 설치 (1층 4, 2층 1) , 칸막이 설치공사(건축) 1식.
공 사 기 간	착공 후 1개월 이내
방 호 구 역	5개구역 - (1층 4, 2층 1)
소 화 약 제	불활성기체 할로겐 화합물 예) HFC-23
설 치 기 준	자동소화장치의 화재안전성능기준(NFPC 101)

입찰 견적서 제출 유의서

1. 소방공사 견적서 작성 시 유의사항

- 가. 세부 산출내역서를 방호구역 별로 작성한다.
- 나. 소방제품은 최신 제품을 반영하고, 견적서에 제조사를 표기한다.
- 다. 건물 외부에 설치하는 소방제품은 방수형으로 한다.
- 라. 형식승인된 캐비닛 소화장치는 연동을 금지한다.
- 마. 천정 내부에 설치하는 전선관은 금속제 자재를 선정한다.
- 바. 견적서에는 방호구역별로 계산된 방호체적을 표기한다.
(가로 및 세로 칫수 제공된 도면 참조, 높이 :2500mm)
- 사. 견적서에는 방호구역별로 계산된 소화 약제량을 표기한다.(종류포함 - 예시 HFC-23)
- 아. 공사내용: 캐비닛형 자동소화장치(패키지 탑입) 5세트 설치

2. 견적서 제출 참가자격

- 가. 소방공사 전문업체
- 나. 캐비닛형 자동소화장치 제조업체
- 다. 서울, 경기도 업체만 참여가능

3. 제출서류

- 가. 지명원
- 나. 견적서 (세부내역 산출서, 방호체적 및 소화 약제량 산출서)
- 다. 국세 및 지방세 완납증명서
- 라. 소방제품 카다로그, 사용 설명서, 형식승인서

4. 대금결제 조건은 견적서에 반드시 표기하시기 바랍니다.

5. 공사업체 결정

- 가. 제출하신 견적서를 내부 검토하고, 소방공사 업체 선정 후 계약서 작성은 진행할 예정입니다.

6. 발주처 제공도서

- 가. 도면(PDF, 전자도면) - 제공된 도면은 방호구역 표시, 칫수가 기재되어 있습니다.


7. 건축공사 (칸막이 설치)

- 가. 소방 견적서에는 건축공사분은 제외 - 별도로 표기하시면 됩니다.


8. 제출하신 서류는 반환하지 않습니다.

【별지 제1호】 - 1층 평면도

(방호구역1, 방호구역2, 방호구역3-1, 방호구역3-2)



【별지 제2호】 - 2층 평면도 (방호구역4)



【별지 제3호】 – 건축물 주단면도

